

**ACLARACIONES:**

**EN ESTE DOCUMENTO SE APORTAN NUEVAS ACLARACIONES Y RESPUESTAS A PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS DISTINTOS LICITADORES CON EL FIN DE UNIFICARLAS Y FACILITAR LA LIBRE CONCURRENCIA EN EL PROCESO.**

**1. PREGUNTA:**

**En cuanto a lo indicado en el Punto 2 del Anexo 5 del PTT, donde se establecen las actuaciones obligatorias a realizar en la prestación P4. ¿Se debe considerar la sustitución de soportes y cableado en mal estado o solo la sustitución del cableado en mal estado?**

Se debe considerar la sustitución, tanto del cableado como de los soportes que se encuentren en mal estado de conservación.

**2. PREGUNTA:**

**En cuanto a las características de las luminarias, en concreto Rendimiento de Color.**

Se aceptarán Luminarias con Rendimiento de Color >70